

# Certificat

**Dalles à plots ou plaques rainurées pour plancher chauffant et rafraichissant**

## NOVACOME EVOLUTION / NOVACOME EVOLUTION P

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 13 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **THERMACOME**  
**BP 45**  
**F – 50140 Romagny - FRANCE**

**Usine de** **PLASTYROBEL**  
**rue Champ Boby**  
**F – 63200 Pessat Villeneuve - FRANCE**

le droit d'usage de la marque QB 13 pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque CSTBat à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque CSTBat est maintenu.

**166-250****Décision de reconduction n° 576-166-250 du 27 avril 2018.****Cette décision se substitue à la décision n° 548-166-250 du 1<sup>er</sup> septembre 2016.**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Les résistances thermiques exprimées en (m<sup>2</sup>.K)/W des dalles à plots sont données dans le tableau suivant en fonction de l'épaisseur nominale de la semelle

Épaisseur nominale de la semelle (mm)	24	40	55	68	71	89	101
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K)/W)	0,75	1,25	1,70	2,10	2,40	3,00	3,40

**Ce certificat comporte 3 pages.****Correspondant :**

Laurent LUCAS  
Courriel : [laurent.lucas@cstb.fr](mailto:laurent.lucas@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 64 81 13




Classe de compressibilité  
selon la norme NF DTU 52.10

SC1 a<sub>2</sub> A Ch

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat  
Décision n°576-166-250 du 27 avril 2018

Géométrie des dalles



**Annexe du Certificat**

**Décision n°576-166-250 du 27 avril 2018**

**Données environnementales et sanitaires**

Le produit objet du présent certificat ne fait pas l'objet d'une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) collective ou d'une déclaration d'impact environnemental.